



COMUNE DI CATANIA

Categoria
Classe
Fascicolo

Provvedimento Dirigenziale

Emesso in data 29/12/2017

Provvedimento N. 13/1058

Oggetto: Ditta P.L.F. S.r.l. Via Alfieri Maserati sn Zona Industriale Blocco Palma I Catania - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo di gas tossico Ammoniaca, formula chimica NH3. -

Direzione Politiche per l' Ambiente e il Verde e l'Energia - Gestione Autoparco

Prot. N. 473748 del 29/12/2017

F.to

Il compilatore
Dott.ssa Maria Strano

per Il Responsabile del procedimento
Dott. Carmelo Oliveri
F.to
Dott.ssa G. Belcastro

Dimostrazione della disponibilità di fondi

Bilancio 20.....Competenze.....

Art. Lett..... Spese per.....

Somma stanziata	€		
Aggiunta per storni	€		
	€		
Dedotta per storni	€		
	€		
Impegni assunti	€		
Fondo disponibile	€		

Visto ed iscritto aN.
De.....Art.Lett.nel

Partitario uscita di competenza l'impegno di €.....

visto per l'impegno spesa e per la regolarità contabile

Addì, 2017.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Oggetto: Ditta P.L.F. S.r.l. Via Alfieri Maserati sn Zona Industriale Blocco Palma I Catania - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo di gas tossico Ammoniaca, formula chimica NH3. -

IL DIRETTORE

Vista l'istanza acquisita al prot.n. 332095 del 14/09/17, con la quale la Sig.ra Matera Rita, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di amministratore unico della P.L.F. S.r.l. con sede legale in Acireale Via Musmeci 37, XXXXXXXXXXXXXXXX, chiede il rilascio dell'autorizzazione prevista dal R.D. 9/7/27, n. 147, per la detenzione e utilizzo di un quantitativo massimo di Kg. 3.000 di gas tossico Ammoniaca anidra, formula chimica NH₃, da utilizzare come fluido frigorifero a ciclo chiuso per una cella frigorifera, nell'ambito dell'attività di deposito di prodotti alimentari in regime di freddo, svolta nello stabilimento sito in Catania Via Alfieri Maserati sn, Blocco Palma I Zona Industriale;

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta;

Dato atto che in capo allo scrivente ed ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse;

Visto il verbale n. 64 del 20/10/17 e il verbale n.66 del 11/12/17 della Commissione Tecnica Permanente presso l'Azienda Sanitaria Provinciale ASP di Catania, Dipartimento di Prevenzione con il quale da ultimo, la Commissione ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione alla detenzione e utilizzo del gas tossico ammoniaca alle condizioni nello stesso indicate;

Vista la dichiarazione di assunzione della direzione tecnica dei servizi relativi all'impiego del gas tossico ammoniaca, in data 13/09/17, controfirmata per accettazione dal richiedente, resa dal Dott. Giuseppe Daniele Pistone, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ivi residente in XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso lo stabilimento stesso, in possesso di laurea in chimica industriale e dei requisiti previsti dall'art 6 del R.D. n.147/27 per l'assolvimento dell'incarico;

Visto l'elenco del personale in possesso di patente di abilitazione all'impiego del gas tossico;

Ritenuto che occorre provvedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

Visto il Regolamento dei gas tossici approvato con R.D. 9/1/27, n. 147;

Visto il t.u.ll.ss. approvato con R.D. 2777/34, n.1265;

Visto l'art.40 della L.R. 3/11/93,n.30;

Visto il D.A. Sanità del 18/11/94 sulla disciplina delle competenze in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il D.P.R. 26/10/72, n.641;

Visto l'art.6, comma, 2, della L.R. 24/8/93, n.24;

Visto l'art.4 della L.R. 16/04/03, n.4

Vista la Circolare Assessoriale Bilancio e Finanze 30 dicembre 2003, n.3 in materia di tasse sulle concessioni governative regionali;

Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa regionale;

Visto l'art.1, lett.h), della L.R. 11/12/91, n.48, nel testo modificato dalla L.R. 7/9/98, n.23;

A U T O R I Z Z A

ai sensi degli artt. 5 e 10 del Regolamento sui gas tossici approvato con R.D. 9/1/27, n. 147, la ditta P.L.F. S.r.l. con sede legale in Acireale Via Musmeci 37 e stabilimento sito in Catania Via Alfieri Maserati sn, Blocco Palma I Zona Industriale XXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Matera Rita, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliata per la carica presso lo stabilimento suddetto, alla detenzione e utilizzo di un quantitativo massimo di Kg. 3.000 di gas tossico Ammoniaca anidra, formula chimica NH₃, da utilizzare come fluido frigorifero a ciclo chiuso per una cella frigorifera, nell'ambito dell'attività di deposito di prodotti alimentari in regime di freddo, svolta nello stabilimento sopraindicato.

La direzione tecnica dei servizi inerenti all'utilizzo del gas tossico sopraindicato, giusta dichiarazione di accettazione della carica, è affidata al Dott. Giuseppe Daniele Pistone, sopra meglio specificato, domiciliato per la carica presso lo stabilimento stesso, in possesso di laurea in chimica industriale.

Si fa obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- il deposito dovrà essere allocato come indicato in planimetria “tavola UNICA” allegato n. 4. al presente provvedimento;
- dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza tutti i sistemi di protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- alle operazioni relative all'impiego del gas tossico dovrà essere adibito esclusivamente il personale tecnico, di cui all'elenco prodotto, in possesso della relativa patente di abilitazione all'impiego del gas tossico;
- ogni cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione, del direttore tecnico e del personale patentato dovrà essere comunicato al Comune e all'ASP di Catania – Dipartimento di Prevenzione.

La presente autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di incolumità pubblica o in caso di inosservanza anche parziale delle prescrizioni sopraindicate.

La stessa è efficace ai soli fini per cui è rilasciata e non esime dall'obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, di quelle poste a tutela dell'ambiente.

Il presente provvedimento deve essere notificato alla ditta interessata e trasmesso all'ASP di Catania-Dipartimento di Prevenzione e alla Questura competente per territorio.

Lo stesso deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nonché inserito nell'elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l'attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa”.

Copia degli elaborati allegati al presente provvedimento resta depositato agli atti di questa Direzione per la consultazione.

Rimane in carico della ditta ogni forma di pubblicità della presente a norma di legge.

F.to Il Direttore
(Ing. Leonardo Musumeci)

Allegati:

1. Dichiarazione di assunzione della carica del direttore tecnico
2. Elenco del personale patentato
3. Verbale n. 64 e 66 della Commissione Tecnica Permanente
4. Planimetria generale con individuazione del deposito frigorifero “tavola UNICA”
5. Layout impianto frigorifero tavola SF
6. Relazione tecnica impiego gas
7. Relazione impatto ambientale
8. Relazione impianto abbattimento gas
9. Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dipvvf.COM -CT Registro Ufficiale. U.0028713.11-10-17 – valutazione progetto
10. Certificato di conformità prot.n. 29093 del 14/12/01 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Catania